

**PROGETTO:** PNRR NextGenerationEU - Missione 1 - Cultura 4.0

PINACOTECA NAZIONALE DI SIENA

Via di San Pietro, n. 29, Siena (SI)

**Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche - P.E.B.A.**

**CUP: F64H22001130001 - CIG: B003A38CCE**

**PROGETTO ESECUTIVO**

**COMMITTENTE:**

*Ministero della Cultura*



**PINACOTECA NAZIONALE DI SIENA**

RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO:

Dott. Arch. Carlo IAFIGLIOLA

DIREZIONE LAVORI:

Dott. Arch. Carlo IAFIGLIOLA

PROGETTISTA OPERE ARCHITETTONICHE:

Arch. Camilla Brogi

PROGETTISTA OPERE IMPIANTISTICHE:

PROGETTISTA OPERE ILLUMINOTECNICHE:

COLLAUDATORI:

Dott. Arch. Carlo IAFIGLIOLA

COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE:

PROGETTISTI IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO:

**OGGETTO:**

**Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche**

NOME FILE  
GEN\_CHK\_PN\_PNRR\_PEBA\_PE

NUMERO ELABORATO  
GEN\_CHK\_PN\_PNRR\_PEBA\_PE

NUMERO PRATICA

SCHEDA DI CHECK LIST

formato

REV.	DATA	ESEG.	CONTR.	APPROV.	DESCRIZIONE
	20/06/2024				

2.4 Scheda di checklist come da Allegato 4 delle Linee guida per la redazione dei P.E.B.A.  
Circolare n.26 della Direzione Generale Musei del 25 luglio 2018

<b>PINACOTECA NAZIONALE DI SIENA</b>		
<b>INFORMAZIONI GENERALI</b>		
Ingresso con prenotazione	SI ■	
La modalità di prenotazione	visita gruppi (call center) visita didattica (acquisto online, escluso biglietto di ingresso) visita e attività didattica per bambini acquisto online, escluso biglietto adulti)	
La prenotazione è gratuita per persone con disabilità	SI ■	
La struttura è sede di allestimenti temporanei	SI ■	
La struttura è sede distaccata		NO ■
Fascia oraria consigliata per la visita	orari di apertura, non si suggeriscono fasce orarie specifiche	
Il percorso di visita è interamente aperto al pubblico		NO ■
Parti/sale visitabili	Porzione del piano terra, primo piano, secondo piano	

<b>MOBILITA'</b>		
La struttura dispone di area/aree parcheggio		NO ■
La struttura dispone di posto auto riservato a persona munita di contrassegno all'interno della propria area di competenza		NO ■ Parcheggi disabili comunali
È possibile raggiungere l'ingresso/i della struttura con autovettura munita di contrassegno	SI ■	

<b>ENTRATA</b>		
L'ingresso è possibile contattando il personale	SI ■	
La struttura ha un solo ingresso	SI ■	
La struttura ha l'ingresso in comune con altre strutture		NO ■
La struttura ha un ingresso secondario		NO ■
La struttura ha un ingresso alternativo riservato a persone su sedia a ruote		NO ■
Ingresso principale o riservato a persona su sedia a ruote, in piano (senza variazioni di livello) con porta di dimensione del passaggio uguale o superiore a 75 cm		NO ■
Ingresso principale o riservato a persona su sedia a ruote con rampa inclinata con pendenza inferiore all' 8% o compreso tra 8 e 12 % e con dimensione del passaggio uguale o superiore a 75 cm		NO ■
Ingresso principale o riservato a persona su sedia a ruote con soglia inferiore a 2,5 cm con dimensione del passaggio uguale o superiore a 75 cm		NO ■ Soglia ingresso 6 cm

Ingresso principale o riservato a persona su sedia a ruote con piattaforma elevatrice, servo scala o rampa removibile e con dimensione del passaggio uguale o superiore a 75 cm		NO ■
L'indirizzo dell'ingresso. La segnaletica con il quale è individuato	Via di San Pietro, 29 La presenza delle bandiere fa intuire che si tratta di un palazzo istituzionale e, la targa in pietra ne individui l'ingresso, seppure in modo non troppo evidente.	

SERVIZI IGIENICI		
Presenza di servizio igienico riservato a persona con disabilità	SI ■	

LIVELLI		
La struttura in cui è contenuto il luogo/luoghi della cultura si sviluppa su più livelli	SI ■	
Collegamenti fra i diversi livelli	Scala/ascensore/servoscala/rampe	
Presenza di ascensore che collega tutti i piani/livelli della struttura		NO ■
Presenza di ascensore con cabina di profondità minima di 120 cm e larghezza minima di 80 cm. Porta posta sul lato corto di dimensioni minime di 75 cm. Spazio antistante la porta a tutti i piani di minimo 140 x 140 cm.		NO ■ dim cabina 105x120cm

PERCORSI	
Descrizione	<p>Il percorso di visita inizia per tutti gli utenti dal piano secondo, per poi proseguire al primo piano. Per raggiungere l'unico ascensore presente nell'edificio è necessario superare un dislivello di circa 60 cm percorrendo una rampa con pendenza del 8% ben visibile dall'atrio di ingresso e collocata nella loggia del cortile centrale. Tale rampa, si estende continuativamente fino alla porta di ingresso, senza un pianerottolo di arrivo dove poter sostare per aprire il portone agevolmente (attualmente rimosso). Il percorso museale della Pinacoteca Nazionale si sviluppa su due livelli attraversando i palazzi Buonsignori e Brigidi. Per ovviare ai dislivelli altimetrici derivati dalle differenze di quota dei solai dei due edifici, sono stati inseriti diversi piani, servoscala e rampe. La fruizione della Pinacoteca non consente un percorso di visita unificato per tutti gli utenti. Per quanto sia garantita l'accessibilità a tutte le sale espositive, infatti, le soluzioni adottate per il superamento dei dislivelli altimetrici che caratterizzano il percorso, prevedono flussi talvolta differenziati tra fruitori con disabilità motoria.</p> <p>Si segnala la scarsa presenza di sedute dislocate lungo il percorso espositivo.</p>

SICUREZZA		
Il sistema di allarme del luogo è:	acustico e visivo	
Le vie d'esodo conducono a:	Vano scala alternativo che conduce al piano terra e si configura come spazio calmo. Tuttavia per raggiungerlo dal secondo piano è presente un dislivello di 19 cm a salire.	
È presente un percorso esterno tattile plantare che consenta a persone non vedenti di allontanarsi dall'edificio		NO ■

LA STRUTTURA EROGA SERVIZI E ATTIVITA'		
Visite guidate	SI ■	
Visite guidate in lingua Italiana, inglese e francese, Americana e/o Internazionale dei segni (LIS/ASL/IS)	SI ■ (solo lingua italiano, inglese, ebraico)	
Visite guidate con linguaggio facilitato		NO ■
Visite guidate con audio / video con sottotitolazione		NO ■
Visite guidate con esperienze olfattive		NO ■
Tour tattili		NO ■
Visite guidate in linguaggio idoneo alla comprensione da parte di		NO ■
Sito internet con finestra LIS/ASL/IS		NO ■

LA STRUTTURA DISPONE DI MATERIALE INFORMATIVO DI SUPPORTO ALLA VISITA		
Guide in Braille		NO ■
Guide cartacee in caratteri ingranditi		NO ■
Guide cartacee con testo facilitato		NO ■
Dispositivi per audio-tour		NO ■
I dispositivi per audio-tour sono gratuiti		NO ■
I dispositivi per audio-tour sono disponibili		NO ■
Descrizione dispositivi disponibili	-	-
Guide multimediali		NO ■
Prospettive parlanti		NO ■
Schede di sala		NO ■
Mappe tattili di luogo con caratteri Braille		NO ■
Mappe tattili di luogo con caratteri a rilievo		NO ■
Mappe tattili di luogo con simboli a rilievo		NO ■
Mappe tattili di luogo con caratteri ingranditi		NO ■
Mappe tattili di luogo con caratteri con contrasto di luminanza		NO ■
Sono presenti mappe		NO ■
Sono presenti plastici e/o modelli volumetrici		NO ■
Altro		

LA STRUTTURA DISPONE DI AUSILI ALLA MOBILITA'		
Sono presenti sedie a ruote		NO ■
Dove è possibile ritirare le sedie a ruote		-
Sono presenti golf car / elettro scooter		NO ■
Dove è possibile reperire le golf car / elettro scooter		-
Sono presenti percorsi tattili plantari		NO ■

LA STRUTTURA E' IN GRADO DI OFFRIRE ASSISTENZA SPECIALIZZATA		
È presente personale formato per persone con disabilità/esigenze specifiche		NO ■
È presente l'interprete LIS/ASL/IS		NO ■
È presente il mediatore culturale		NO ■

LA STRUTTURA DISPONE DI ALTRI DISPOSITIVI		
Sono disponibili lenti di ingrandimento?		NO ■
Sono disponibili dispositivi video con sottotitolazione?		NO ■
Sono disponibili circuiti chiusi per apparecchi acustici?		NO ■